



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
ОСББ «ЖК КАЗКА-1»
М.В. Денисюк

АКТ
обстеження інженерних мереж

06 березня 2023р.

м. Київ

Нами, що нижче підписалися комісія, у складі голови правління ОСББ «ЖК КАЗКА-1» Денисюка Максима Володимировича та представника обслуговуючої організації ФО-П Добровіцького Сергія Володимировича, була виявлена низька пропускна спроможність каналізаційного стояка, яка спричиняла періодичний вилив каналізаційних стоків через санітарно-технічний прилад (унітаз) в квартирі №82 за адресою: вул. Академіка Лебедєва 1, корпус 1. Для виявлення причини низької пропускної спроможності каналізаційної мережі було проведено відеодіагностику каналізаційного трубопроводу. В ході проведення відеодіагностики було виявлено відрізок каналізаційного трубопроводу Ø50, який розташувався всередині каналізаційного стояка Ø110 на 10-20 см нижче квартири №82 і став причиною зниження пропускної спроможності каналізаційного трубопроводу. Джерело появи відрізу каналізаційного трубопроводу Ø50 в каналізаційному стояку Ø110 невідоме.

Для відновлення пропускної спроможності та уникнення подальших засмічень каналізаційного стояка, комісія рекомендує вилучити відрізок каналізаційного трубопроводу Ø50 з каналізаційного стояка і використовувати каналізаційну мережу будинку за її цільовим призначенням та не зливати в неї речовини, матеріали та предмети, які можуть спричинити засмічення.

Члени комісії

М.В. Денисюк



С.В. Добровіцький